FireAlarm s.r.o.



EPS

PREVÁDZKOVÁ KNIHA

Elektrickej požiarnej signalizácie

FireAlarm s.r.o.
925 32 Veľká Mača 172
www.eps.sk

Mobil: 0918 900240
E-mail: eps@eps.sk

Rok: 202

Obsah **Strana**

1	Obsah / Všeobecné ustanovenia	3
2	Základné požiadavky / Všeobecné povinnosti zamestnávateľa	4
3	Chránený objekt / Inštalované zariadenia	5
4	Dodávatelia / Prevádzkovateľ EPS / Zoznam poverených osôb	6-7
5	Pokyny na vyplňovanie záznamových listov	8
6	Záznamové listy	9 -...

Všeobecné ustanovenia

Základné podmienky prevádzkovania elektrickej požiarnej signalizácie sú uvedené vo vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č 726/2002 Z.z, ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly

§14

(1)Užívateľ elektrickej požiarnej signalizácie
a)zodpovedá za zabezpečenie trvalej prevádzky pracovníkom, ktorý je zaškolený výrobcom alebo právnickou osobou, ktorá má na túto činnosť oprávnenie

b)zodpovedá za riadne vedenie prevádzkovej knihy

c)vedie sprievodnú dokumentáciu o elektrickej požiarnej signalizácii podľa §13 ods.4,

d)zabezpečuje náhradné opatrenia z hľadiska zabezpečenia požiarnej ochrany stavby, ak elektrická požiarna signalizácia nie je akcieschopná.

(2)Elektrickú požiarnu signalizáciu môžu obsluhovať zamestnanci, ktorí boli poučení;
pri svojej činnosti postupujú podľa pokynov na obsluhu od výrobcu a vedú záznamy v prevádzkovej knihe elektrickej požiarnej signalizácie.

(3)Užívateľ pri stavebnej zmene stráženého priestoru alebo zmene technológie
zabezpečuje fyzickou osobou s osobitným oprávnením na projektovanie zariadení elektrickej požiarnej signalizácie posúdenie splnenia požiadaviek podľa § 2 ods.2.

(4)Užívateľ zabezpečuje trvalú obsluhu v mieste umiestnenia hlavnej ústredne
alebo prenos signálu o stave tejto ústredne do miesta s trvalou obsluhou; z týchto miest užívateľ zabezpečuje na ohlasovňu požiarov prenos správ súvisiacich s privolaním a poskytnutím pomoci.

(5)Ak je zabezpečený prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou inej právnickej osoby,
užívateľ zabezpečuje dokumentáciu, najmä situačný plán chráneného priestoru s prístupovými cestami, špecifickými príkazmi a inštrukciami v prípade požiaru alebo poruchy a umiestňuje ju na dohodnuté miesto.

(6)Elektrická požiarna signalizácia je akcieschopná vtedy,
ak sa prevádzkuje podľa § 13 ods.1, nesignalizuje stav poruchy a ktorej neuplynula od vykonania ročnej kontroly lehota dlhšia ako jeden rok.

Základné požiadavky

Odbornou spôsobilosťou je vzdelanie, prax a súhrn teoretických vedomostí, praktických skúseností a znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sú potrebné na riadny výkon činností.

Projektovať, inštalovať a opravovať zariadenia elektrickej požiarnej signalizácie, a vykonávať ich kontrolu môžu len fyzické osoby, ktoré absolvovali odbornú prípravu v rozsahu a obsahu ustanovenom výrobcom, podrobili sa overeniu vedomostí a majú vydané osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti.

Overenie odbornej spôsobilosti vykonáva a osobitné oprávnenie vydáva výrobca, ak má sídlo v niektorom z členských štátov Európskej únie, alebo jeho splnomocnený zástupca v uvedených krajinách na obdobie piatich rokov.

Všeobecné povinnosti zamestnávateľa

Zamestnávateľ v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je povinný zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav a schopnosti a na ich vek, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a nedovoliť, aby vykonávali práce, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu a schopnostiam a na ktoré nemajú vek, kvalifikačné predpoklady a doklad o odbornej spôsobilosti podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Pravidelné kontroly zariadenia EPS sa vykonávajú v zmysle vyhlášky 726/2002 Z.z. § 15 :

a) **Denne -** môže ich vykonávať poučený pracovník v zmysle § 20 vyhl. 508/2009 Z.z. a § 15 ods.4 vyhl.726/2002 Z.z. poverený obsluhou a vykonávaním denných kontrol zariadenia EPS.
b) **Mesačne** - môže ich vykonávať poučený pracovník v zmysle § 20 vyhl. 508/2009 Z.z. a § 15 ods.4 vyhl.726/2002 Z.z. poverený údržbou a vykonávaním mesačných kontrol zariadenia EPS.
c) **Štvrťročne** - môže ich vykonávať poučený pracovník v zmysle § 20 vyhl. 508/2009 Z.z. a § 15 ods.4 vyhl.726/2002 Z.z. poverený údržbou a vykonávaním štvrťročných kontrol zariadenia EPS.

Kontroly v rozsahu mesačných a štvrťročných kontrol **ak ide o jednoduché aplikácie bez náväznosti na požiarnotechnické zariadenia, môže vykonávať „Poučený pracovník“,** ktorý však nesmie v žiadnom prípade zasahovať do časti obvodov spojených s elektrickou sieťou umiestnených pod krytom, lebo tu hrozí bezprostredné nebezpečenstvo úrazu el. prúdom. Viď aj STN 34 3108 Bezpečnostné predpisy o zaobchádzaní s elektrickým zariadením osobami bez elektrotechnickej kvalifikácie.

Pri zložitejších inštaláciách a tam, kde pri kontrole by mohlo dôjsť k nežiaducemu spusteniu **požiarnotechnických zariadení,** je potrebné, aby pracovníci poverení údržbou, vykonávaním mesačných a štvrťročných kontrol mali elektrotechnickú kvalifikáciu v zmysle § 21 vyhl. 508/2009 Z.z. a boli vybavení potrebným diagnostickým prístrojom pre danú aplikáciu.

d) ročne

- môže ich vykonávať iba fyzická osoba s osobitným oprávnením na výkon činnosti „kontroly elektrickej požiarnej signalizácie“. Táto osoba môže vykonávať aj kontroly uvedené v § 15 odseku 2 písm. a) až c).

Spôsob a postup vykonania kontrol určuje výrobca elektrickej požiarnej signalizácie v sprievodnej dokumentácii.

Chránený objekt : .....

Inštalované zariadenia

Ústredne			
druh	typ	počet	poznámky
Hlásiče			
druh	typ	počet	poznámky

Signalizačné prvky			
druh	typ	počet	poznámky

Iné zariadenia			
druh	typ	počet	poznámky

Dodávatelia

Dodávateľ projektu:

Dodávateľ zariadení:

Dodávateľ inštalácií:

Dátum uvedenia do prevádzky:

Prevádzkovateľ zariadení EPS

Názov:

Adresa:

Telefon: Fax: Mobil:

Organizácia zabezpečujúca servis

Názov:

Adresa:

Telefón: Fax: Mobil:

Iné dôležité údaje:

Osoby poverené ako „Osoby zodpovedné“ za prevádzku EPS

Priezvisko / Meno	Funkcia	Dátum	Podpis

Osoby poverené vykonávaním predpísaných kontrol a údržby EPS

Priezvisko / Meno /Firma	Druh kontroly	Dátum	Podpis

Osoby poverené obsluhou zariadenia EPS

Priezvisko / Meno /Firma		Dátum	Podpis

Pokyny pre vyplňovanie záznamových listov

Do stĺpca **" Z "** sa uvedie skratka udalosti alebo vykonávanej činnosti. Vo vlastnom záujme je potrebné uviesť všetky podrobnosti týkajúce sa udalosti alebo vykonávanej činnosti tak, aby záznam poskytol presnú a úplnú informáciu.

Legenda :

1 Hlásenia ústredne

H - hlásenie (poplach) P - porucha

2 Periodické kontroly

	Vykonáva	Termín
D - denná kontrola	poučený pracovník	denne
M - mesačná kontrola	poučený pracovník	1x za mesiac
Q - štvrťročná kontrola	poučený pracovník /servisný technik	1x za tri mesiace
R - ročná kontrola	osoba s osobitným oprávnením	1x za12mesiacov

3 Spôsob vyplňovania

Na príslušnú nepárnu stranu záznamového listu sa zaznamenávajú zápisy o vykonaných kontrolách.

Dátum			Stav* Počítadla	Záznamy o denných kontrolách EPS	Priezvisko – meno	Podpis
d	m	r				
01	02	23	001	bez závad / ~~záznam~~	Mikulík Štefan	´¨.•´•*´¨),,.
02	02	23	001	bez závad / ~~záznam~~	Mikulík Štefan	´¨.•´•*´¨),,.
03	02	23	002	~~bez závad~~ / záznam **	Mikulík Štefan	´¨.•´•*´¨),,.

* vzťahuje sa hlavne na staršie systémy, niektoré novšie systémy majú zložitejší archív udalostí, terminológiu „počítadlo poplachov“ nepoužívajú.

** o zistených hláseniach vykonať zápis na opačnú stranu listu/ podrobný opis hlásení typu „požiar“, zistenej závady, vykonaných opravách a pod.

Na druhú stranu príslušného záznamového listu sa zaznamenávajú záznamy aj o vykonaných mesačných, štvrťročných a ročných kontrolách, záznamy kontrolných orgánov, prijaté opatrenia v mimoriadnych prípadoch

Dátum	Z	Záznamy o štvrťročných, ročných kontrolách - Záznamy o poruchách a hlásení požiaru EPS - Záznamy kontrolných orgánov	Priezvisko – meno - Podpis
12.3.2004	H	Hlásenie „požiar“ na adrese č.xxxxx m.č. xxx, falošný poplach spôsobený .....(príčina nezistená) (pri opakovaných falošných hláseniach vymeniť hlásič, ak falošné hlásenia trvajú naďalej. Volať servisného technika.	Priezvisko – meno - Podpis
16.3.2004	Q	Vykonaná štvrťročná kontrola v zmysle vyhl. 726/2002 Z.z. § 15 ods. 2 c .....zistený stav, popis závad, prijaté opatrenia.... Zariadenie je(nie je) akcieschopné	Priezvisko – meno - Podpis

Mesiac:		Rok:202		
deň	Stav Počítadla	Záznamy o denných kontrolách EPS	Priezvisko – meno	Podpis
01		bez závad / záznam		
02		bez závad / záznam		
03		bez závad / záznam		
04		bez závad / záznam		
05		bez závad / záznam		
06		bez závad / záznam		
07		bez závad / záznam		
08		bez závad / záznam		
09		bez závad / záznam		
10		bez závad / záznam		
11		bez závad / záznam		
12		bez závad / záznam		
13		bez závad / záznam		
14		bez závad / záznam		
15		bez závad / záznam		
16		bez závad / záznam		
17		bez závad / záznam		
18		bez závad / záznam		
19		bez závad / záznam		
20		bez závad / záznam		
21		bez závad / záznam		
22		bez závad / záznam		
23		bez závad / záznam		
24		bez závad / záznam		
25		bez závad / záznam		
26		bez závad / záznam		
27		bez závad / záznam		
28		bez závad / záznam		
29		bez závad / záznam		
30		bez závad / záznam		
31		bez závad / záznam		

Záznam o mesačnej kontrole vykonaná dňa :		Poznámky / Priezvisko meno a podpis poverenej osoby, ktorá kontrolu vykonala
kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia	vyhovuje nevyhovuje	
kontrola výstupov na ovládanie požiarnotechnických zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy	vyhovuje nevyhovuje	
aktivácia jedného hlásiča (každý mesiac z inej zóny)	vyhovuje nevyhovuje	
aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou.	vyhovuje nevyhovuje	

Dátum	Z	Záznamy o štvrťročných, ročných kontrolách - Záznamy o poruchách a hlásení požiaru - Záznamy kontrolných orgánov	Priezvisko – meno Podpis

Mesiac:		Rok:202		
deň	Stav Počítadla	Záznamy o denných kontrolách EPS	Priezvisko – meno	Podpis
01		bez závad / záznam		
02		bez závad / záznam		
03		bez závad / záznam		
04		bez závad / záznam		
05		bez závad / záznam		
06		bez závad / záznam		
07		bez závad / záznam		
08		bez závad / záznam		
09		bez závad / záznam		
10		bez závad / záznam		
11		bez závad / záznam		
12		bez závad / záznam		
13		bez závad / záznam		
14		bez závad / záznam		
15		bez závad / záznam		
16		bez závad / záznam		
17		bez závad / záznam		
18		bez závad / záznam		
19		bez závad / záznam		
20		bez závad / záznam		
21		bez závad / záznam		
22		bez závad / záznam		
23		bez závad / záznam		
24		bez závad / záznam		
25		bez závad / záznam		
26		bez závad / záznam		
27		bez závad / záznam		
28		bez závad / záznam		
29		bez závad / záznam		
30		bez závad / záznam		
31		bez závad / záznam		

Záznam o mesačnej kontrole vykonaná dňa :		Poznámky / Priezvisko meno a podpis poverenej osoby, ktorá kontrolu vykonala
kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia	vyhovuje nevyhovuje	
kontrola výstupov na ovládanie požiarnotechnických zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy	vyhovuje nevyhovuje	
aktivácia jedného hlásiča (každý mesiac z inej zóny)	vyhovuje nevyhovuje	
aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou.	vyhovuje nevyhovuje	

Dátum	Z	Záznamy o štvrťročných, ročných kontrolách - Záznamy o poruchách a hlásení požiaru - Záznamy kontrolných orgánov	Priezvisko – meno Podpis

Mesiac:		Rok:202		
deň	Stav Počítadla	Záznamy o denných kontrolách EPS	Priezvisko – meno	Podpis
01		bez závad / záznam		
02		bez závad / záznam		
03		bez závad / záznam		
04		bez závad / záznam		
05		bez závad / záznam		
06		bez závad / záznam		
07		bez závad / záznam		
08		bez závad / záznam		
09		bez závad / záznam		
10		bez závad / záznam		
11		bez závad / záznam		
12		bez závad / záznam		
13		bez závad / záznam		
14		bez závad / záznam		
15		bez závad / záznam		
16		bez závad / záznam		
17		bez závad / záznam		
18		bez závad / záznam		
19		bez závad / záznam		
20		bez závad / záznam		
21		bez závad / záznam		
22		bez závad / záznam		
23		bez závad / záznam		
24		bez závad / záznam		
25		bez závad / záznam		
26		bez závad / záznam		
27		bez závad / záznam		
28		bez závad / záznam		
29		bez závad / záznam		
30		bez závad / záznam		
31		bez závad / záznam		

Záznam o mesačnej kontrole vykonaná dňa :		Poznámky / Priezvisko meno a podpis poverenej osoby, ktorá kontrolu vykonala
kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia	vyhovuje nevyhovuje	
kontrola výstupov na ovládanie požiarnotechnických zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy	vyhovuje nevyhovuje	
aktivácia jedného hlásiča (každý mesiac z inej zóny)	vyhovuje nevyhovuje	
aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou.	vyhovuje nevyhovuje	

Dátum	Z	Záznamy o štvrťročných, ročných kontrolách - Záznamy o poruchách a hlásení požiaru - Záznamy kontrolných orgánov	Priezvisko – meno Podpis

Mesiac:		Rok:202		
deň	Stav Počítadla	Záznamy o denných kontrolách EPS	Priezvisko – meno	Podpis
01		bez závad / záznam		
02		bez závad / záznam		
03		bez závad / záznam		
04		bez závad / záznam		
05		bez závad / záznam		
06		bez závad / záznam		
07		bez závad / záznam		
08		bez závad / záznam		
09		bez závad / záznam		
10		bez závad / záznam		
11		bez závad / záznam		
12		bez závad / záznam		
13		bez závad / záznam		
14		bez závad / záznam		
15		bez závad / záznam		
16		bez závad / záznam		
17		bez závad / záznam		
18		bez závad / záznam		
19		bez závad / záznam		
20		bez závad / záznam		
21		bez závad / záznam		
22		bez závad / záznam		
23		bez závad / záznam		
24		bez závad / záznam		
25		bez závad / záznam		
26		bez závad / záznam		
27		bez závad / záznam		
28		bez závad / záznam		
29		bez závad / záznam		
30		bez závad / záznam		
31		bez závad / záznam		

Záznam o mesačnej kontrole vykonaná dňa :		Poznámky / Priezvisko meno a podpis poverenej osoby, ktorá kontrolu vykonala
kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia	vyhovuje nevyhovuje	
kontrola výstupov na ovládanie požiarnotechnických zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy	vyhovuje nevyhovuje	
aktivácia jedného hlásiča (každý mesiac z inej zóny)	vyhovuje nevyhovuje	
aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou.	vyhovuje nevyhovuje	

Dátum	Z	Záznamy o štvrťročných, ročných kontrolách - Záznamy o poruchách a hlásení požiaru - Záznamy kontrolných orgánov	Priezvisko – meno Podpis

Mesiac:		Rok:202		
deň	Stav Počítadla	Záznamy o denných kontrolách EPS	Priezvisko – meno	Podpis
01		bez závad / záznam		
02		bez závad / záznam		
03		bez závad / záznam		
04		bez závad / záznam		
05		bez závad / záznam		
06		bez závad / záznam		
07		bez závad / záznam		
08		bez závad / záznam		
09		bez závad / záznam		
10		bez závad / záznam		
11		bez závad / záznam		
12		bez závad / záznam		
13		bez závad / záznam		
14		bez závad / záznam		
15		bez závad / záznam		
16		bez závad / záznam		
17		bez závad / záznam		
18		bez závad / záznam		
19		bez závad / záznam		
20		bez závad / záznam		
21		bez závad / záznam		
22		bez závad / záznam		
23		bez závad / záznam		
24		bez závad / záznam		
25		bez závad / záznam		
26		bez závad / záznam		
27		bez závad / záznam		
28		bez závad / záznam		
29		bez závad / záznam		
30		bez závad / záznam		
31		bez závad / záznam		

Záznam o mesačnej kontrole vykonaná dňa :		Poznámky / Priezvisko meno a podpis poverenej osoby, ktorá kontrolu vykonala
kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia	vyhovuje nevyhovuje	
kontrola výstupov na ovládanie požiarnotechnických zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy	vyhovuje nevyhovuje	
aktivácia jedného hlásiča (každý mesiac z inej zóny)	vyhovuje nevyhovuje	
aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou.	vyhovuje nevyhovuje	

Dátum	Z	Záznamy o štvrťročných, ročných kontrolách - Záznamy o poruchách a hlásení požiaru - Záznamy kontrolných orgánov	Priezvisko – meno Podpis

Mesiac:		Rok:202		
deň	Stav Počítadla	Záznamy o denných kontrolách EPS	Priezvisko – meno	Podpis
01		bez závad / záznam		
02		bez závad / záznam		
03		bez závad / záznam		
04		bez závad / záznam		
05		bez závad / záznam		
06		bez závad / záznam		
07		bez závad / záznam		
08		bez závad / záznam		
09		bez závad / záznam		
10		bez závad / záznam		
11		bez závad / záznam		
12		bez závad / záznam		
13		bez závad / záznam		
14		bez závad / záznam		
15		bez závad / záznam		
16		bez závad / záznam		
17		bez závad / záznam		
18		bez závad / záznam		
19		bez závad / záznam		
20		bez závad / záznam		
21		bez závad / záznam		
22		bez závad / záznam		
23		bez závad / záznam		
24		bez závad / záznam		
25		bez závad / záznam		
26		bez závad / záznam		
27		bez závad / záznam		
28		bez závad / záznam		
29		bez závad / záznam		
30		bez závad / záznam		
31		bez závad / záznam		

Záznam o mesačnej kontrole vykonaná dňa :		Poznámky / Priezvisko meno a podpis poverenej osoby, ktorá kontrolu vykonala
kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia	vyhovuje nevyhovuje	
kontrola výstupov na ovládanie požiarnotechnických zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy	vyhovuje nevyhovuje	
aktivácia jedného hlásiča (každý mesiac z inej zóny)	vyhovuje nevyhovuje	
aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou.	vyhovuje nevyhovuje	

Dátum	Z	Záznamy o štvrťročných, ročných kontrolách - Záznamy o poruchách a hlásení požiaru - Záznamy kontrolných orgánov	Priezvisko – meno Podpis

Mesiac:		Rok:202		
deň	Stav Počítadla	Záznamy o denných kontrolách EPS	Priezvisko – meno	Podpis
01		bez závad / záznam		
02		bez závad / záznam		
03		bez závad / záznam		
04		bez závad / záznam		
05		bez závad / záznam		
06		bez závad / záznam		
07		bez závad / záznam		
08		bez závad / záznam		
09		bez závad / záznam		
10		bez závad / záznam		
11		bez závad / záznam		
12		bez závad / záznam		
13		bez závad / záznam		
14		bez závad / záznam		
15		bez závad / záznam		
16		bez závad / záznam		
17		bez závad / záznam		
18		bez závad / záznam		
19		bez závad / záznam		
20		bez závad / záznam		
21		bez závad / záznam		
22		bez závad / záznam		
23		bez závad / záznam		
24		bez závad / záznam		
25		bez závad / záznam		
26		bez závad / záznam		
27		bez závad / záznam		
28		bez závad / záznam		
29		bez závad / záznam		
30		bez závad / záznam		
31		bez závad / záznam		

Záznam o mesačnej kontrole vykonaná dňa :		Poznámky / Priezvisko meno a podpis poverenej osoby, ktorá kontrolu vykonala
kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia	vyhovuje nevyhovuje	
kontrola výstupov na ovládanie požiarnotechnických zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy	vyhovuje nevyhovuje	
aktivácia jedného hlásiča (každý mesiac z inej zóny)	vyhovuje nevyhovuje	
aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou.	vyhovuje nevyhovuje	

Dátum	Z	Záznamy o štvrťročných, ročných kontrolách - Záznamy o poruchách a hlásení požiaru - Záznamy kontrolných orgánov	Priezvisko – meno Podpis

Mesiac:		Rok:202		
deň	Stav Počítadla	Záznamy o denných kontrolách EPS	Priezvisko – meno	Podpis
01		bez závad / záznam		
02		bez závad / záznam		
03		bez závad / záznam		
04		bez závad / záznam		
05		bez závad / záznam		
06		bez závad / záznam		
07		bez závad / záznam		
08		bez závad / záznam		
09		bez závad / záznam		
10		bez závad / záznam		
11		bez závad / záznam		
12		bez závad / záznam		
13		bez závad / záznam		
14		bez závad / záznam		
15		bez závad / záznam		
16		bez závad / záznam		
17		bez závad / záznam		
18		bez závad / záznam		
19		bez závad / záznam		
20		bez závad / záznam		
21		bez závad / záznam		
22		bez závad / záznam		
23		bez závad / záznam		
24		bez závad / záznam		
25		bez závad / záznam		
26		bez závad / záznam		
27		bez závad / záznam		
28		bez závad / záznam		
29		bez závad / záznam		
30		bez závad / záznam		
31		bez závad / záznam		

Záznam o mesačnej kontrole vykonaná dňa :		Poznámky / Priezvisko meno a podpis poverenej osoby, ktorá kontrolu vykonala
kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia	vyhovuje nevyhovuje	
kontrola výstupov na ovládanie požiarnotechnických zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy	vyhovuje nevyhovuje	
aktivácia jedného hlásiča (každý mesiac z inej zóny)	vyhovuje nevyhovuje	
aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou.	vyhovuje nevyhovuje	

Dátum	Z	Záznamy o štvrťročných, ročných kontrolách - Záznamy o poruchách a hlásení požiaru - Záznamy kontrolných orgánov	Priezvisko – meno Podpis

Mesiac:		Rok:202		
deň	Stav Počítadla	Záznamy o denných kontrolách EPS	Priezvisko – meno	Podpis
01		bez závad / záznam		
02		bez závad / záznam		
03		bez závad / záznam		
04		bez závad / záznam		
05		bez závad / záznam		
06		bez závad / záznam		
07		bez závad / záznam		
08		bez závad / záznam		
09		bez závad / záznam		
10		bez závad / záznam		
11		bez závad / záznam		
12		bez závad / záznam		
13		bez závad / záznam		
14		bez závad / záznam		
15		bez závad / záznam		
16		bez závad / záznam		
17		bez závad / záznam		
18		bez závad / záznam		
19		bez závad / záznam		
20		bez závad / záznam		
21		bez závad / záznam		
22		bez závad / záznam		
23		bez závad / záznam		
24		bez závad / záznam		
25		bez závad / záznam		
26		bez závad / záznam		
27		bez závad / záznam		
28		bez závad / záznam		
29		bez závad / záznam		
30		bez závad / záznam		
31		bez závad / záznam		

Záznam o mesačnej kontrole vykonaná dňa :		Poznámky / Priezvisko meno a podpis poverenej osoby, ktorá kontrolu vykonala
kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia	vyhovuje nevyhovuje	
kontrola výstupov na ovládanie požiarnotechnických zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy	vyhovuje nevyhovuje	
aktivácia jedného hlásiča (každý mesiac z inej zóny)	vyhovuje nevyhovuje	
aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou.	vyhovuje nevyhovuje	

Dátum	Z	Záznamy o štvrťročných, ročných kontrolách - Záznamy o poruchách a hlásení požiaru - Záznamy kontrolných orgánov	Priezvisko – meno Podpis

Mesiac:		Rok:202		
deň	Stav Počítadla	Záznamy o denných kontrolách EPS	Priezvisko – meno	Podpis
01		bez závad / záznam		
02		bez závad / záznam		
03		bez závad / záznam		
04		bez závad / záznam		
05		bez závad / záznam		
06		bez závad / záznam		
07		bez závad / záznam		
08		bez závad / záznam		
09		bez závad / záznam		
10		bez závad / záznam		
11		bez závad / záznam		
12		bez závad / záznam		
13		bez závad / záznam		
14		bez závad / záznam		
15		bez závad / záznam		
16		bez závad / záznam		
17		bez závad / záznam		
18		bez závad / záznam		
19		bez závad / záznam		
20		bez závad / záznam		
21		bez závad / záznam		
22		bez závad / záznam		
23		bez závad / záznam		
24		bez závad / záznam		
25		bez závad / záznam		
26		bez závad / záznam		
27		bez závad / záznam		
28		bez závad / záznam		
29		bez závad / záznam		
30		bez závad / záznam		
31		bez závad / záznam		

Záznam o mesačnej kontrole vykonaná dňa :		Poznámky / Priezvisko meno a podpis poverenej osoby, ktorá kontrolu vykonala
kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia	vyhovuje nevyhovuje	
kontrola výstupov na ovládanie požiarnotechnických zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy	vyhovuje nevyhovuje	
aktivácia jedného hlásiča (každý mesiac z inej zóny)	vyhovuje nevyhovuje	
aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou.	vyhovuje nevyhovuje	

Dátum	Z	Záznamy o štvrťročných, ročných kontrolách - Záznamy o poruchách a hlásení požiaru - Záznamy kontrolných orgánov	Priezvisko – meno Podpis

Mesiac:		Rok:202		
deň	Stav Počítadla	Záznamy o denných kontrolách EPS	Priezvisko – meno	Podpis
01		bez závad / záznam		
02		bez závad / záznam		
03		bez závad / záznam		
04		bez závad / záznam		
05		bez závad / záznam		
06		bez závad / záznam		
07		bez závad / záznam		
08		bez závad / záznam		
09		bez závad / záznam		
10		bez závad / záznam		
11		bez závad / záznam		
12		bez závad / záznam		
13		bez závad / záznam		
14		bez závad / záznam		
15		bez závad / záznam		
16		bez závad / záznam		
17		bez závad / záznam		
18		bez závad / záznam		
19		bez závad / záznam		
20		bez závad / záznam		
21		bez závad / záznam		
22		bez závad / záznam		
23		bez závad / záznam		
24		bez závad / záznam		
25		bez závad / záznam		
26		bez závad / záznam		
27		bez závad / záznam		
28		bez závad / záznam		
29		bez závad / záznam		
30		bez závad / záznam		
31		bez závad / záznam		

Záznam o mesačnej kontrole vykonaná dňa :		Poznámky / Priezvisko meno a podpis poverenej osoby, ktorá kontrolu vykonala
kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia	vyhovuje nevyhovuje	
kontrola výstupov na ovládanie požiarnotechnických zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy	vyhovuje nevyhovuje	
aktivácia jedného hlásiča (každý mesiac z inej zóny)	vyhovuje nevyhovuje	
aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou.	vyhovuje nevyhovuje	

Dátum	Z	Záznamy o štvrťročných, ročných kontrolách - Záznamy o poruchách a hlásení požiaru - Záznamy kontrolných orgánov	Priezvisko – meno Podpis

Mesiac:		Rok:202		
deň	Stav Počítadla	Záznamy o denných kontrolách EPS	Priezvisko – meno	Podpis
01		bez závad / záznam		
02		bez závad / záznam		
03		bez závad / záznam		
04		bez závad / záznam		
05		bez závad / záznam		
06		bez závad / záznam		
07		bez závad / záznam		
08		bez závad / záznam		
09		bez závad / záznam		
10		bez závad / záznam		
11		bez závad / záznam		
12		bez závad / záznam		
13		bez závad / záznam		
14		bez závad / záznam		
15		bez závad / záznam		
16		bez závad / záznam		
17		bez závad / záznam		
18		bez závad / záznam		
19		bez závad / záznam		
20		bez závad / záznam		
21		bez závad / záznam		
22		bez závad / záznam		
23		bez závad / záznam		
24		bez závad / záznam		
25		bez závad / záznam		
26		bez závad / záznam		
27		bez závad / záznam		
28		bez závad / záznam		
29		bez závad / záznam		
30		bez závad / záznam		
31		bez závad / záznam		

Záznam o mesačnej kontrole vykonaná dňa :		Poznámky / Priezvisko meno a podpis poverenej osoby, ktorá kontrolu vykonala
kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia	vyhovuje nevyhovuje	
kontrola výstupov na ovládanie požiarnotechnických zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy	vyhovuje nevyhovuje	
aktivácia jedného hlásiča (každý mesiac z inej zóny)	vyhovuje nevyhovuje	
aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou.	vyhovuje nevyhovuje	

Dátum	Z	Záznamy o štvrťročných, ročných kontrolách - Záznamy o poruchách a hlásení požiaru - Záznamy kontrolných orgánov	Priezvisko – meno Podpis